

V zmysle § 4 ods. (5) zákona 309/2009 v znení zákona 309/2018 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej zverejňujeme nasledovné
údaje za rok 2024

- 1) Kogeneračná jednotka v CZT výhrevňa – K8 , Malacky
 - a) Účinnosť KGJ – 85,40 %
 - b) Podiel Výroby tepla KGJ – 56,50 %
Podiel výroby elektriny KGJ – 43,50%
 - c) Podiel dodávky tepla KGJ pre verejnosť je 100%

- 2) Kogeneračná jednotka v PK K4 , Malacky
 - a) Účinnosť KGJ – 77,80 %
 - b) Podiel Výroby tepla KGJ – 55,65%
Podiel výroby elektriny KGJ – 44,35%
 - c) Podiel dodávky tepla KGJ pre verejnosť je 100%